

监理工作联系单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM6-ZH-026

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

主题：关于场内施工安全的事宜

内容：

为保证施工安全、顺利的进行，现要求你方：

- 1、进入现场必须戴好安全帽，并系好下颚带。
- 2、操作角磨机与电焊机时，必须做好相应的防护措施。
- 3、吊装货物，安全员必须现场指挥，吊臂下方严禁站人。
- 4、各种电动机械设备必须有可靠有效的接地安全接地装置方能开动使用。
- 5、严禁从高处往下跳或者奔跑作业。
- 6、非电工严禁拆解电气线路、电气设备。

以上各条在今后检查中如若未执行则按合同《附件四：工程安全协议》2.6 第 10 条执行。

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：丁立

日期：2018.5.15



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。