

监理工作联系单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM6-ZH-007

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

主题：关于验收孔桩等事宜

内容：

1、今在你方报验后经验收发现孔桩周围直径 500mm 内浮土和浮石仍未清理干净，现要求你方进行清理，清理完成后先自检合格再上报监理部复检，之后才能进行下一道工序。

以上事宜若没有达到设计要求就进行下一道工序，一切后果由施工方负责。

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师

日

期



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建