

监理工作联系单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM6-ZH-008

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

主题：关于地锚桩加固以及工序报验等事宜

内容：

1、现要求你方针对地锚桩外露超过 300mm 的部分制定出加固方案，并由监理单位和设计单位共同审核，方案通过后，就立即对地锚桩外露超过 300mm 的部分进行加固。

2、工序完成后要及时进行报验，若无报验私自进行下道工序，后期必须经第三方检测机构检测该工序是否合格，合格后监理方再对其工序进行验收签字。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建