

监理工作联系单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM6-ZH-033

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

主题：关于场内安全等事宜

内容：

从 2018 年 7 月 13 日并网发电为保证人员安全，现要求你方：

- 1、对光伏场区围栏必须尽快完成避免闲杂人员和牲畜进入厂区发生触电事故，在围栏没有完工之前要做好警示牌和人员巡查、发现闲杂人员和牲畜进入厂区应及时驱离光伏区，如出现人员和牲畜伤亡由你方自行承担。
- 2、施工人员在进入光伏厂区之前、必须做好安全教育和考核，考核合格后方可进入光伏场区工作。
- 3、在进入光伏厂区消缺工作时必须做好防电措施，在进行带电施工时必须使用相应的绝缘工具，穿戴相应的个人防护用品；工作时不少于 2 人。
- 4、电焊操作工必须穿好电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品作业时必须备好防火器材，以防发生火灾。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师

日期：2018.07.14



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建