

监理工作联系单

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：JXM6—010

致：中机国能电力工程有限公司 施工项目部：

事由：关于升压站防雷接地存在的问题：

内容：

目前，升压站主变、预制舱设备、构架及避雷针已经安装就位，再加上本地区已经进入雷雨季节，为了保证升压站电气设备的防雷安全，以及现场施工人员的安全，要求你项目部尽快完善升压站避雷针、电气设备、构架等的有效接地焊接，并及时进行回填，确保避雷针的安全防护及整个升压站的防雷安全。同时，严禁在雷雨天气中进行接地焊接作业，并做好必要的安全防护。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。