

监理工作联系单

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）


编号：JXM6—008

致：中机国能电力工程有限公司 施工项目部：

事由：关于综合楼施工存在的安全问题：

内容：

目前，综合楼二层屋面支模已经全面展开，在施工现场没有看到二层周边采取任何的安全防护措施，存在严重的安全隐患。为此，要求你项目部立即组织人员，严格按照规范要求设置必要的安全防护设施，确保综合楼高空作业施工安全。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2018年4月17日



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。