

监理工作联系单

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-17

致：江苏国际建设有限公司南京分公司（江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目部）

事由：关于屋面接地焊接问题

内容：

今日经我方监理现场巡视时发现，贵方施工人员在屋面接地扁铁焊接时，周围未配备相应的灭火设施，存在重大的火灾隐患。现要求贵方对施工队伍加强安全教育，并在各屋面配备好相应的灭火器材，屋面动火作业时需有专人监护，动火作业周围 2 米内需配备好灭火器。

致此。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 汪永波

日期： 2018 年 01 月 10 日

监理项目部

本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。