

监理工作联系单

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-02


致：江苏国际建设有限公司南京分公司（江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目部）

事由：关于南厂区厂房屋顶施工安全事宜

内容：

在今日监理巡检工作中发现南厂区“910”厂房屋面施工时存在重大安全隐患，“910”车间屋面无女儿墙，施工区域过于贴边。请贵方于 11 月 25 日前做好此屋面的临边防护，避免后期施工时出现重大安全事故。

致此。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：任新发

日期：2017 年 11 月 23 日



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。