监理工作联系单

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目　　编号：GFDZJBM07-04

致：江苏国际建设有限公司南京分公司（江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目部）

事由：关于二期厂房屋顶夹具安装

内容：

在今日监理巡检工作中发现二期厂房屋面夹具安装作业部分，因电子版图纸与现场实际情况不符，导致夹具位置需做更改。原位置施工对厂方屋面造成了破坏。为避免造成厂房屋顶漏雨现象，请贵方在夹具更改位置施工时对原位置进行防水处理，如不做处理后期因下雨导致厂房屋面漏水造成的一切后果都由贵方承担全部责任。

致此。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：汪劲松

日　期：2017 年 11 月 30 日

本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。