

监理工作联系单

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-05


致：江苏国际建设有限公司南京分公司（江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目部）

事由：关于二期厂房屋顶组件安装

内容：

在今日监理巡检工作中发现二期厂房屋面组件安装作业部分，组件如按原电子版图纸施工将造成大面积的遮挡。请贵方根据现场实际情况做出相应的位置更改，以免后期安装完成后造成二次返工的情况。

致此。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017年12月05日



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。