

监理工作联系单

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-11

致：江苏国际建设有限公司南京分公司（江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目部）

事由：关于南厂区钢脚手架问题

内容：

今日在我方巡视南厂区现场时发现，1#车间搭建的临时钢脚手架在攀爬的过程中存在晃动幅度过大的现象，经查脚手架顶部与厂方女儿墙的连接部位存在松动，且脚手架底部未做加固处理，部分连接螺栓存在紧固不牢的现象。现要求贵方对此安全隐患于 12 月 23 日完成整改，以免在施工作业攀爬中造成脚手架倒塌的现象。

致此。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：汪家俊

日期：2017 年 12 月 22 日

监理项目部

本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。