

监理工作联系单

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-12

致：江苏国际建设有限公司南京分公司（江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目部）

事由：关于屋面垃圾清理问题

内容：

现南厂区屋面组件的安装已基本完成，但屋面上组件的包装箱及托盘未能及时清理，导致屋面纸箱及托盘大面积的堆积，存在重大的火灾安全隐患，请贵方告知施工队，令其于 12 月 25 日完成屋面的清理工作。

致此。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 12 月 24 日



本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。