

监理工程师联系单

工程名称：青岛德翰置业 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-001

致：上海亚泰建设集团有限公司

主题：关于现场施工质量的相关事宜

内容：

我方在十二月二日巡视过程中发现，你方在吊运组件至 A 厂房屋面完毕后，未及时进行分散组件且都集中在 A 厂房的水泥屋面。限二日之内必须分散完成，于十二月五日报至监理部复验。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。