

# 表 B.1 监理工作联系单

工程名称：长沙市亘晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站

编号：GSLX-001

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

主题：关于过路电缆沟挖掘需要注意问题说明

内容：

- 1、现场所有施工范围内必须拉安全隔离带。
- 2、挖掘过路电缆沟要提前与厂家沟通好，经由厂方同意下才可以施工。
- 3、施工前要提前与厂方确认路基下是否有通水管道、电缆管道等，避免对厂方设施造成毁坏。
- 4、施工要限时，尽可能在短时间内完成，并恢复道路，避免影响厂方通车。
- 5、如因你方施工过程中对厂方设施造成毁坏自行赔偿。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建