

监理工作联系单

工程名称：长沙亘晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：GSLX-002

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

主题：关于厂区屋面施工需要注意问题说明

内容：

- 1、屋面施工人员禁止踩踏采光带部分，只能踩踏采光带下面有钢结构支撑的部分
- 2、施工完成后要对彩钢瓦屋面损坏部分进行修复
- 3、厂区内施工要做到文明施工，现场施工产生的废弃材料要及时清理，施工撒土必须及时清理
- 4、现场施工必须有管理进行合理安排施工，指导施工。
- 5、现场施工进度较慢，设备基础至今仍未整改完成，要求你方尽快整改，并要求增加相关的安装施工人员。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：

填报说明：

本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建