

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

编号: ZHJL-YHGS-01

致: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部

事由: 关于节前安全生产检查

内容: 本月 27 号, 应业主方要求, 对四个互通区施工区域进行节前安全生产大检查, 预防各类事故发生, 保障工程各项施工安全、稳定、顺行。现要求:

- 1、进行安全文明施工培训及交底
- 2、冬季施工“六防”工作尽快落实
- 3、施工临时用电不合格的及时整改
- 4、水塘区域安全警示牌及隔离带及时拉设
- 5、打桩区域及时拉设警示带及安全警示牌

以上问题请施工方足够重视并及时消除安全隐患, 以确保本工程安全文明施工!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 苗中明

日 期: 2017 年 12 月 25 日