

常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技
技有限公司屋顶 2.57 兆瓦分布式光伏电站项目
工程联系单

编号: WJHXZH-LX-001

致: 常州万源电力发展有限公司 (单位/项目部)

主题:

关于开关站墙面损坏的事宜

内容:

2017 年 12 月 20 日由于开关站门口通道不便于电气设备入室摆放, 因此现场的电气安装人员对进出口周边墙面进行重新开洞处理; 现要求你部在电气设备电缆接入完成之前, 必须要将损坏的墙面修复完好, 同时也要将室内卫生以及电缆沟内垃圾清理干净。

承包单位

项目经理

日



由 扫描全能王 扫描创建