

监理工作联系单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-018

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于防台风、安全的问题

内容：

今年第 9 号超强台风“利奇马”即将登陆，受台风影响，有明显的风雨过程，将有大到暴雨。监理项目部要求你公司项目部做好以下工作：

1. 开关站要安排人员值守，检查排水系统是否畅通，防止淹水，保证所有电气设备正常运行。
2. 对光伏区进行巡检，所有设备的固定螺栓必须紧固到位，防止因大风引起支架、组件、电气设备松动、脱落损坏。
3. 检查施工人员居住板房是否牢靠，排水是否良好，一定要保证工人的人身安全。
4. 风雨来临时，要停止一切施工作业，切断现场临时用电设备的电源，撤离现场，保证安全。
5. 要确保信息畅通，密切监视台风动向和雨情变化，做好各项安全预控防范工作。



项目监理部（章）

总/专业监理工程师：葛永琦

日期：2019 年 8 月 8 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建