

# 监理工作联系单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-011

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于 A2 塔基础施工的事宜

内容：

光伏区四号地因地质条件，无法大面积开挖，A2 架空铁塔基础未能按照设计图纸施工，你方应及时与设计单位沟通，待设计单位出具设计变更，按照变更后的施工图规范施工，避免产生质量、安全隐患，若不按照图纸施工，产生质量问题、安全事故，责任由你公司自行负责。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 12 月 21 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。