

监理工作联系单

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-SLN02

致: 中电二无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (EPC 单位)

事由: 关于安全文明施工等相关事项

内容:

因工程的具体施工地点在工业厂房内部楼顶, 所以请施工单位务必要对现场人员做好相关的培训并落实相关的安全文明管理制度。现对以下几点要求提出强调, 请施工单位落实:

- 1、安全文明施工管理制度及时报审;
- 2、确定现场安全第一责任人, 提高现场管理人员的安全文明意识;
- 3、做好施工现场安全技术交底, 并对施工人员进行安全培训、考试, 提高作业人员安全防范意识, 落实安全文明施工措施;
- 4、结合工程特点以及对厂区内作业的相关要求 (如禁止禁止吸烟、人员材料进场制度等), 制定安全文明管理制度, 安委会要每周定期进行安全检查及安全文明教育, 并落实执行;
- 5、特殊作业 (如吊装) 必须向监理和业主方提前申请, 持证上岗, 现场特殊作业必须配备专业安全技术管理人员;
- 6、保持施工现场通道畅通;
- 7、规范个人安全劳保防护用品的使用;
- 8、做好安全防护, 高空作业必须严格遵循相关规范制度;
- 9、落实临时用水、电安全管理制度, 安全用电做到一级一闸一漏;
- 10、彩钢瓦屋面雨天比较湿滑, 施工时必须做好相关防护措施, 雷雨天一律不得施工;

安全文明施工是重中之重, 施工单位必须高度重视并严格执行相关制度, 不能等到事故已经发生才处理!!!

抄送: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018年04月16日

注本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。