

监理工作联系单

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-SLN07

致: 中电二无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (EPC 单位)

事由: 关于车棚施工现场混乱等相关事宜

内容:

我项目部在 2018 年 5 月 23 日星期三在对车棚施工现场例行巡视时发现以下问题。

1. 现场混乱, 施工垃圾及生活垃圾未能及时处理。
2. 现场氧气瓶、乙炔气瓶随意摆放, 气瓶之间的安全距离未能达标。
3. 现场钢筋材料与相关设备电线缠绕且电线已经发现有破损现象, 有极大安全隐患。

特此告知!

抄送: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 刘主发

日期: 2018 年 5 月 22 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份;