

监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX -001

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于箱变基础施工质量相关事宜

内容：

你单位上海茗晋建设工程有限公司施工地箱变基础标高不一致问题整改如下：1、预埋件按图重新进行预埋；2、安装施工规范要求重新布置钢筋进行砼浇筑；3、成品砼表面要进行凿毛处理后再整改施工；要求总包重视工程质量工作，及时检查整改。

项目监理单位(章)：

专业监理工程师：

日

期：2016.3.20

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。