

监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX -005

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于施工质量安全相关事宜

内容：

你单位施工的浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目存在三期彩钢瓦涂层破损、11#车间脊瓦踩踏及彩钢瓦锁边不严现象，二期安全通道未按照例会（第二次例会及江总说的安全防护）提出安全隐患内容整改，以上质量安全问题引起总包单位重视，组织自检，抓紧落实整改事项。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。