

监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX -014

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于高压线缆、箱变耐压测试相关事宜

内容：

根据《电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)的规范要求，高压线缆与箱变变压器在正式运用前需做相关的耐压测试和提交相关实验数据报告。

望相关单位及早解决以上质量问题。总包单位重视此问题，杜绝此类事情发生。

业主项目部（章）

项目经理

日期：2018.6.25



项目监理机构

监理工程师

日期：2018.6.25



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。