

监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX -015

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于安监手续、调度命名与并网资料等相关事宜

内容：

- 1、分包单位于 2018 年 6 月 26 日下午 5 点之前办理安监复工手续；
- 2、调度命名文件、调度命名范围请于 2018 年 6 月 27 日之前提供；
- 3、并网所需资料（操作票、运行规程、实验报告、调度命名等）请贵单位确定已经完善，无需额外增补；
- 4、为了顺利并网，组织专人对箱变、逆变器、汇流箱的电缆相序、电缆对地、电缆连接进行全面检查；

望相关单位及早完善以上相关资料问题与安监手续并提交项目部，总包单位重视此问题。

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：

2018.6.26
上午 11:30 分

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日期：

2018.6.26