

监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX -018

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于台风天气相关安全事宜

内容：

根据天气预报预报 2018 年 7 月 11 日有台风在东南沿海登陆，你单位施工的浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目存在以下安全隐患问题：

- 1、屋面彩钢瓦有被风吹落伤人、毁物安全隐患；
- 2、车间屋面天沟内有碎纸及个别外包装等物品未清理；
- 3、各个车间彩钢瓦屋面有漏雨、彩钢瓦损坏等情况；

要求相关单位在 7 月 11 日之前完成对彩钢瓦加固及封存，各个车间屋面、天沟垃圾清理，以前出现屋面漏雨、彩钢瓦损坏部位整改修复。总包单位应重视此问题做出相应计划安排进行督促，消除安全隐患。

项目监理机构（章）：



监理工程师：

日期：2018.7.9

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

2018.7.30