

监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX -021

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于台风天气相关安全事宜

内容：

根据天气预报报道近日有台风“云雀”预测在上海一带登陆经过杭州，现要求贵单位做好以下台风防范措施：


- 1、彩钢瓦施工请做好紧固性检查，避免发生上次瓦片吹飞事件；
 - 2、屋顶上的新瓦与旧瓦及时固定，做好安全隐患排查工作，避免造成瓦片吹落伤人事件；
 - 3、屋面个别地方彩钢瓦有断裂现象，请及时排查，免下雨漏水对场内设备损坏而造成不必要损失；
 - 4、屋面上的垃圾、纸屑、杂物及时清理，避免刮风时漫天飞扬或者下雨堵塞下水管道；
- 望相关单位及早解决以上安全问题，提高安全防范意识，以免引起不必要的损失。
总包单位重视此问题，杜绝此类事情发生。

项目监理机构（章）

监理工程师

日

期：2016 7.31



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。