

监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX -022

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于台风天气相关安全事宜

内容：

根据天气预报报道今日有台风“摩羯”从浙江沿海一带登陆经过我们施工区域，现要求贵单位做好台风防范措施，将以前实施的台风防范措施再次检查确认；地面上剩余的桥架绑扎固定好；剩余组件捆绑或及时入库；雷雨天气时人员及时撤离屋面禁止施工；气楼返水工作及时恢复。

望相关单位及早解决以上安全问题，提高安全防范意识，以免引起不必要的损失。总包单位重视此问题，杜绝安全事故发生。

项目监理机构

监理工程师：

日

期：2018.8.12

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。