

湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作联系单

编号: HNX-YJLL-015

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司项目部:

关于综合楼打桩机进行施工的事宜。

内容: 由于综合楼变更为管桩基础, 现场的桩机为锤击式设备, 一旦采用该设备锤击, 很容易造成临边的配电综合楼、及设备基础由于震动产生裂缝。现要求你们改变桩基施工工艺, 避免配电综合楼、及设备基础由于震动产生损坏。望你项目部必须重视, 否则所造成的一切后果及经济损失由你单位自行负责。

附: 图片



项目监理单位(章):
专业监理工程师: 黄长春

日

2018.11.19



由 扫描全能王 扫描创建