

湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作联系单

编号: HNX-YJLL-016

致: 学尧电力工程设计(上海)有限公司项目部:

关于光伏区管桩进行静载试验和桩身质量检测的事宜。

内容:

根据图纸要求: 1、光伏区管桩进行静载试验数不少于总桩数的 1%且不少于 3 根; 2、光伏区管桩桩身质量检测数量不少于总桩数的 10%且不少于 10 根。

你方单位需尽快完成以上内容试验及检测工作, 并报监理部进行见证。

项目监理单位
(章)
专业监理工程师:

日期: 2018.11.30

