

湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作联系单

编号: HNX-YJLL-020

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司项目部:

事宜: 关于综合生产楼卫生间等电位连接端子箱和防雷断接卡测试点

内容: 1、卫生间等电位连接端子箱

根据 GB50096-2012《住宅设计规范》6.5.2 规定, 住宅供电系统应采用相应的接地制式, 并进行总等位联结, 卫生间宜做局部等电位联结, 是为了防止间接触电和防接地系统故障引起的爆炸和火灾而做的等电位联结, 保护人和设备的安全, 根据现场巡视检查, 综合楼内各卫生间未做局部等电位联结。

2、防雷断接卡测试点

依据 GB50169-92《电气装置安装工程、接地装置施工及验收规范》第 2.5.1 条款明文规定: 建筑物上的防雷设施采用多根引下线时, 宜在引下线处设置断接卡。

以上两个问题, 望贵公司及时与原设计单位沟通, 协调解决。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 李曙宏

日期: 2019.4.14





