

湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作联系单

编号：HNXY-JLL-039

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司项目部：

事宜：关于平单轴调整事宜

内容：

截止今日 65MW 组件即将全部施工完毕，但湖区内组件角度偏差较大，平单轴不工作，装反现象较多。严重影响发电量及整个系统的稳定性。现要求贵方在本周内联系平单轴厂家到场检修，并将所有组件安装角度调至冬至辐照角度。以上工作贵方请在 240 小时试运行前全部完成。



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 11 月 24 日