

监理工作联系单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-023

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于南琴线安全施工要求的事宜

内容：

今日，外线铁塔已开始组立施工，因涉及高空作业安全等问题，监理项目部特提出以下几点要求：

1、要求施工单位立即向监理项目部上报铁塔组立和导线架设的安全施工方案和相应的应急救援预案，监理项目部审核通过后方可施工。

2、要求相关施工人员必须经过专业培训合格、持证上岗，相关证件齐全有效（如登高证等），同时相关证件要向监理项目部上报审查，否则不允许进场作业。

3、施工单位必须配备专职安全员，施工时全程在场监督，全程加强对施工人员的安全管理。

4、每天施工前，项目负责人和专职安全员要对施工人员进行安全和技术交底、要进行三级安全教育培训。

5、所有施工人员必须佩戴安全帽、安全带等有效的防护用品，否则禁止进场施工。

上述要求，望施工单位高度重视，立即落实相关事宜，监理项目部将加强对外线施工巡视检查和处罚的力度，确保施工人员的安全，杜绝安全事故的发生。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 3 月 14 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。