

监理工作联系单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-007

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于开关站现场安全问题

内容：

开关站现场检查发现以下问题：


配电综合楼脚手架人行通道安全防护设施不到位。

1. 脚手架没有安全防护护栏；
2. 脚手架没有安全网；
3. 脚手架没与屋面同步；
4. 脚手板未满铺；
5. 脚手架立柱倾斜。

个别施工人员未佩戴安全帽，高处作业未佩戴安全带。

要求：

尽快完善脚手架人行通道施工，并做好安全防护措施，保证人员上下畅通及安全要求，以及现场施工人员必须佩戴安全帽，高处作业必须系好安全带。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建