

GFFD-JXMB5 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号:20180607

致：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程施工项目部

事由：

施工质量、安全

内容：

目前已进行组件安装阶段，做好施工人员的技术交底，不得在施工过程中给组件造成质量隐患，组件搬运必须两人同时进行，避免一人搬运过程中造成组件损坏。组件安装后要调整好在进行紧固到位，原则当天的组件开箱当天用完，用不完做好防雨措施，组件安装后要紧固到位，避免因恶劣天气造成不必要的经济损失，组件安装过程中属于高空作业，做好安全帽、安全带的佩戴。同种规格的组件必须在同一个逆变器内，注意现场光伏组件的分类安装。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018年6月7日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。