

监理工作联系单

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B16-012

致隆基绿能光伏工程有限公司施工项目部

事由：关于墙面桥架与组件接地的安装问题

内容：

目前正在进行桥架安装施工，工人在液压升降机上工作，在安装墙面桥架时应配好安全帽和安全带做好一系列安全措施，跨墙桥架部分应采用支架保护的措施防止电缆线坠力引起的质量安全问题。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李翔

日期：2018年6月27日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。