

表 B.1 监理工程师联系单

工程名称：银川综合保税区分布式光伏电站项目

编号：SHPDDE-B3-004

致：隆基绿能光伏工程有限公司（单位）

主题：关于工程质量事宜

内容：

你单位承建的银川综合保税区屋顶光伏项目，已进场的光伏支架、压块等材料规格与设计不符，现要求你单位严格按照设计要求进行材料采购，已进场的支架必须出具相应设计变更单，否则不得用于本项目中。未按设计要求进行施工的，我监理部不予认可。

抄送业主：宁夏君能清洁能源有限公司项目部

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日

期：2018.6.4

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。