

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-022


致：包头青山电器设备有限公司

主题：

关于光伏区道路施工事宜

内容：

监理现场巡视发现光伏区道路施工未按图纸设计要求水泥石灰土（水泥 8、石灰 12、土 80）20cm 厚压实路基、20cm 厚泥结碎砾石面层或级配碎砾石面层压实施工，望你单位尽快整改并达到图纸设计要求，否则因质量问题所造成的一切损失由你单位自行承担。



项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：2018 9.21

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建