

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-030

致：包头青山电器设备有限公司

主题：

关于光伏区光伏组件安装事宜

内容：

光伏区已到场三车共计 4500 片 3×10 阵列的光伏组件，其耐压等级为 1500V，现要求你单位必须安装到 3×10 的光伏阵列中，否则因安装错误造成的一切损失由你单位自行承担。



项目监理机构(章) 50兆瓦光伏基地项目
监理项目部

监理工程师：徐卫刚

日期：2018.10.12

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

