

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-038

致：包头青山电器设备有限公司

主题：

关于光伏区电缆敷设事宜

内容：

监理巡视光伏区发现光伏区已开始电缆敷设，现要求施工单位必须按照图纸设计要求及规范进行施工：

- 1、组串式逆变器和汇流箱底部的进出线电缆采用穿 PVC 管敷设，每根 PVC 管长度不小于 1500mm。
- 2、电缆过道路时应敷设于钢管中穿钢管保护，其长度除跨越道路外，还应在两端各伸出 1m，在钢管两端处做防水处理、密封处理。
- 3、电缆敷设时应在电缆上、下测沿全长敷以 100mm 厚的沙层或软土，并用砖或水泥板遮盖，遮盖宽度超出电缆两侧各 50mm。

否则由此造成的一切损失由你单位自行承担并处以经济考核。

项目监理单位（章）

监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建