

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-074

致：包头青山电器设备有限公司（浙江正泰新能源开发有限公司）施工项目部

主题：

关于光伏区跟踪区施工事宜

内容：

跟踪区柱基养护，因气候干燥天气热跟踪区必须派专人对每根柱基全面养护，要求
你单位早晨到中午浇水养护俩次，下午浇水养护俩次。否则对你施工单位进行经济考核。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：

2019.7.13号

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。