

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-075

致：包头青山电器设备有限公司（浙江正泰新能源开发有限公司）施工项目部

主题：

关于光伏区逆变器排查事宜

内容：

监理单位现场巡视 20 区时，发现 NB16#逆变器 MC4 插头烧毁严重，要求你单位马上安排光伏区所有逆变器进行全面排查，做好现场所有 MC4 插头排查工作。否则对你施工单位进行经济考核。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：

填报说明：本表一式__三__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。