

监理工作联系单

工程名称：东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

编号：WH-LXD-003

致：包头青山电气设备有限公司

主题：关于现场基础开挖的安全事宜

内容：

升压站内现基础开挖需做好防护措施，望你单位抓紧安排基础施工，基坑四周设置安全防护桩及挡板，防止塌方并做好防护栏杆的安全防护工作，杜绝事故的发生。否则造成的一切后果及损失由你单位自行承担。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建