

监理工作联系单

工程名称: 中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号: JLLX—ZX—001

致: 江苏镇江安装集团有限公司 施工项目部

事由: 关于箱变、SVG、开关站基础所用施工材料送检以及钢筋混凝土配合比的相关事宜

内容:

经监理现场例行检查, 现你单位在箱变、SVG、开关站基础的施工过程中所用施工材料均未取样送检 (钢筋、水泥、砂、石、未留混凝土试块), 进场的商品混凝土未提供配合比报告, 在浇筑过程你单位未做塌落度试验。

我单位已多次告知, 故此造成的工期滞后、工程质量问题及返工的后果及损失由你单位自行承担。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日

期:

年

月

日



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。