

# 监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM07-01

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于本工程资料报审事宜

内容：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期建设已启动，施工开始。项目的资料整理和要求我监理项目部建议如下：

1、所有施工单位和监理单位的资料用表均采用《电力建设工程监理规范》（DLT5434-2009）内的对应表格；

2、各报审表格附件涉及到土建部分的用表采用（DL/T5210-2012）的要求，涉及到电气和安装部分的用表采用（DL/T5161.1-5161.17-2002）的要求；

3、完善施工前期的施工单位各项报审文件的审核和批准手续。

此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 05 月 01 日

上海上电电力工程有限公司  
漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期  
监理项目部

本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。