

监理工作联系单

工程名称: 上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号: GFDZJBM07-03

致: 上海上电电力工程有限公司

事由: 关于钢筋加工区事宜

内容:

一、因近日阴雨天气较多, 已加工完成的条型基础钢筋及钢筋原材料堆放至厂区空旷场地内, 考虑到对原材料及成品的保护, 防止因雨水天气发生腐蚀生锈的现象, 现要求贵方对原材料及绑扎完成的条型基础钢筋进行遮盖保护。

二、施工单位需加强对钢筋加工区的施工人员的安全教育管理, 如再出现现场安全文明涣散的现象, 将对贵方予以重罚。



此致!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018年05月03日

本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存二份。