

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM07-07


致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于现场材料堆放事宜

内容：

截止今日支架部件已陆续到场，受条件所限，堆放至施工现场。因所到货已全部移交贵方单位，贵方因对现场的材料保护负责。但在施工现场的卸货中发现，贵方分包单位对支架的檩条堆放不合理，导致镀锌层的破坏，且倾斜堆放将对型材参数一定的形变。望贵方加强好到货材料的管理工作，易腐易锈的部件做好相应的防雨措施。

此致！



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 汪建

日期： 2018 年 05 月 15 日

本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。