

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于现场基础养护事宜

内容：

因最近几天施工气温较高，对本项目的土建施工产生不利的影响。前日夜间浇筑的垫层因养护工作未做好，今日现场检查时发现部分垫层出现开裂现场，现场已进行返工处理。贵方需做好现场基础养护的工作，增派设备及人员投入，警防此类质量问题的出现。

此致！



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：汪新飞

日期：2018年05月17日