

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM07-18

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于梅雨天气施工事宜

内容

因本地区梅雨期的到来，根据气象预报所示，未来半月将有连续的阴雨天气并伴随着强降雨的到来。对本工程的正常施工造成严重影响。望贵方施工单位做好以下几点工作。

- 1、做好光伏场区的排水沟开挖，确保场区内无积水现象的发生。
- 2、检查所有电气设备及临时用电的防雨措施，已投运的带电设备做好防护隔离工作，施工临时用电不用时及时断开，确保用电安全。
- 3、场内原材料（钢材）做好遮盖工作，避免腐蚀生锈。
- 4、做好边坡防护工作，避免局部地区塌方的出现。

此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士宏

日期：2018 年 06 月 22 日

本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。