

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM07-29

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于现场组件堆放事宜

内容

今日我方监理在现场巡视过程中发现，贵方施工人员在组件现场散布过程中未进行正确摆放，导致部分组件出现成箱倾倒现象，我方人员已对叉车作业人员进行了教育。望贵方能加强对安装分包队伍的管理工作，对组件安装人员做好施工技术交底工作，如后期施工过程中发现贵方人员在二次搬运过程中因未进行妥善排放，导致组件碎裂的情况，我方将予以贵方相应的处罚。



此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  

日期： 2018 年 07 月 22 日

本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。